

Ellenőrzések 2022. évben

Tordas

1. Pest Megyei Kormányhivatal – Munkavédelmi ellenőrzése – Schneider helyszíni ellenőrzés.

2022. június 9. napján a Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály munkatársai munkavédelmi ellenőrzést tartottak a Schneider Electric Kft. szigetszentmiklósi telephelyén 2310 Szigetszentmiklós Leshegy utca 30. alatt.

Munkavédelmi eljárás során és a bekért iratanyag alapján 2 hiányosságot tárt fel a munkavédelmi hatóság.

A munkáltató munkahelyi kockázatértékelést nem teljeskörűen készítette el, valamint a munkáltató a munkaköri alkalmassági vizsgálatokat nem teljeskörűen szabályozza. Ezen hiányosságok pótlásra kerültek.

2. Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága – helyszíni ellenőrzése 2022.

augusztus 30. napján. Az FF-157/0-2021. számú finanszírozási szerződés és FF-157/1-2021., FF-157/2/2021., FF-157/3-2021. számú finanszírozási szerződés módosításai alapján igénybe vett támogatások elszámolásának szabályosságának ellenőrzése történt.

3. KOSZISZ belső ellenőrzés – 2022.07.20 – 2022.08.31-ig az ellátotti pénzkezelés gyakorlati szabályainak ellenőrzését végezte. Az ellenőrzés célja, hogy az Intézménynél az ellátotti pénzeszközök kezelése a belső és külső szabályzóknak megfelelően történik-e.

Ráday Gedeon utcai telephely

A 2022. évben a következő hatósági ellenőrzések történtek.

Hatóság neve: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság és Dél-Pesti Katasztrófavédelmi kirendeltség	FMGESZI Dr. Leel-Őssy Lóránt Otthona és Dr. Leel-Őssy Lóránt Lakóotthona telephelyek
Vizsgálat tárgya	Tűzvédelmi cél tapasztalatai
Vizsgálat időpontja	2022. június 14.
Vizsgálati módszer	Helyszíni ellenőrzés
Megállapítások	Tárgyi ellenőrzés során vizsgáltuk a beépített automatikus tűjelző berendezéssel kapcsolatban a tűzvédelmi jogszabályokban foglaltak betartását. Hiányosságok: 1. Tűjelző berendezés negyedéves üzemeltetői ellenőrzését nem végzik. 2. A tűjelző berendezés időszakos karbantartását 2022. 05. hónapban elvégezték. A padlástérben optikai füstérzékelők rögzítése nem biztosított, több darab a vezetékeken lóg.
Szükséges intézkedések (megvalósulásuk)	Az ellenőrzést elvégeztük, az optikai füstérzékelők rögzítése nem történt meg.
Intézkedési terv (készült /nem készült)	Nem készült.
Utóvizsgálat (volt-eredménye / nem volt)	Nem volt.